

## **Die Müllheizkraftwerk Kassel GmbH informiert als Betreiberin des Müllheizkraftwerkes in Kassel über die Emissionen und Verbrennungs- bedingungen des Jahres 2014**

Die Müllheizkraftwerk Kassel GmbH betreibt das Müllheizkraftwerk in Kassel entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Wir informieren Sie über den Betrieb 2014 und die damit verbundenen Emissionen gemäß § 18 der 17. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (17. BImSchV).

- 1. Anlage:** Müllheizkraftwerk Kassel  
Am Lossewerk 8  
34123 Kassel
- 2. Betreiber:** Müllheizkraftwerk Kassel GmbH  
Königstor 3 - 13  
34117 Kassel
- 3. Zeitraum des Berichtes:** 01.01.2014 bis 31.12.2014

#### **4. Die Leistung:**

Insgesamt 187.283 Mg (Megagramm) Abfälle sind 2014 im Müllheizkraftwerk thermisch behandelt worden. In umweltverträglicher Kraft-Wärme-Kopplung hat die Anlage 89.473 MWh (Megawattstunden) Strom ins Netz eingespeist, 176.844 MWh Fernwärme erzeugt und dabei fossile Brennstoffe eingespart.

Die Rauchgasreinigungsprodukte, ca. 7.272 Mg Reaktionssalze, dienen im Bergbau als Versatzmaterial und ca. 171 Mg Strahlmittelabfälle wurden unter Tage deponiert. Die Verbrennungsschlacke ca. 45.515 Mg wurde extern aufbereitet und unter anderem im Straßenbaubereich eingesetzt.

#### **5. Die Betriebszeiten:**

Die Verfahrenslinie 3 einschließlich der Rauchgasreinigungsanlage war 2014 8.121 Stunden im Müllfeuerungsbetrieb.

Die Verfahrenslinie 4 einschließlich der Rauchgasreinigungsanlage war 2014 7.951 Stunden im Müllfeuerungsbetrieb.

## 6. Die einzuhaltenden Verbrennungsbedingungen:

Mindesttemperatur nach der letzten Verbrennungsluftzuführung: 850 °C  
Mindestverweilzeit: 2 sec.

Die Verbrennungsbedingungen beim Betrieb der beiden Verfahrenslinien wurden, wie in der 17. BImSchV gefordert, grundsätzlich eingehalten.

### Tabelle der Verbrennungsbedingungen:

Parameter	Linie 3	Linie 4
	Unterschreitungen in %	Unterschreitungen in %
Zeitraum	01.01.2014 – 31.12.2014	01.01.2014 – 31.12.2014
Mindesttemperatur	< 0,06%	< 0,12%
Mindestverweilzeit	Durch TÜV-Bericht bestätigt	Durch TÜV-Bericht bestätigt

Die Unterschreitungen der Verbrennungsbedingungen führten nicht unmittelbar zu Überschreitungen von Emissionsgrenzwerten.

## 7. Die Messwerte der Verbrennungslinien bei Müllfeuerbetrieb: Emissionsgrenzwerte und Messwerte der durch kontinuierliche Messungen zu überwachenden Emissionen gemäß Genehmigungsbescheid

Parameter	Grenzwerte		Linie 3 vom 01.01.-31.12.2014		Linie 4 vom 01.01.-31.12.2014			
	mg/m <sup>3</sup> TMW	HMW	Überschreitung in % TMW	Überschreitung in % HMW	mg/m <sup>3</sup> JMW	Überschreitung in % TMW	Überschreitung in % HMW	mg/m <sup>3</sup> JMW
HCL	10	60	0,0	0,0	2,04	0,0	0,0	0,65
SO <sub>2</sub>	50	200	0,0	0,0	0,11	0,0	0,0	1,11
NO <sub>x</sub>	200	400	0,0	0,0	118,01	0,0	0,0	126,3
CO	50	100	0,0	< 0,04	2,17	0,0	< 0,01	5,89
C <sub>ges</sub>	10	20	0,0	0,0	0,18	0,0	0,0	0,24
Staub	10	30	0,0	0,0	0,53	0,0	0,0	0,45
Hg	0,03	0,05	0,0	0,0	0,0003	0,0	0,0	0,0004

(Messwerte beziehen sich auf 11 Vol. % Sauerstoff)  
(TMW = Tagesmittelwert; HMW = Halbstundenmittelwert; JMW = Jahresmittelwert)

**8. Die Emissionsgrenzwerte und Messwerte der durch wiederkehrende Einzelmessungen zu überwachenden Emissionen (Mittelwerte über die Probenahmezeit) gemäß Genehmigungsbescheid:**

**Die Messwerte wurden bei beiden Verbrennungslinien während des normalen Müllfeuertreibes ermittelt.**

Messzeitraum: 27.01 bis 29.01.2014 für die Rauchgasreinigungslinie 3 und 21. bis 23.01.2014 für die Rauchgasreinigungslinie 4

Parameter	Grenzwerte	Linie 3	Linie 4
	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup> maximaler Messwert	mg/m <sup>3</sup> maximaler Messwert
HF	1,0	0,27	< 0,049
NH <sub>3</sub>	30	< 0,49	0,96
Benzol	5,0	0,065	< 0,020
17.BImSchV, §5, Absatz (1) Nummer 3. Buchstabe a) Cd, Tl	0,05	< 0,003	< 0,003
17.BImSchV, §5, Absatz (1) Nummer 3. Buchstabe b) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5	0,0007	0,007
17.BImSchV, §5, Absatz (1) Nummer 3. Buchstabe c) As, Benzo(a)pyren, Cd, Co, Cr	0,05	0,0003	0,004
PCDD/PCDF: I-TEQ	0,1ng/m <sup>3</sup>	< 0,002ng/m <sup>3</sup>	< 0,002ng/m <sup>3</sup>

**Die Emissionsgrenzwerte der Einzelmessungen wurden nach § 13 Abs. 2 der 17. BImSchV eingehalten. Die Messungen wurden durch eine unabhängige Messstelle nach § 26 BImSchG vorgenommen.**

**9. Die Emissionsüberschreitungen:**

**Linie 3/4:**

Während des Betriebszeitraumes kam es vereinzelt zu Überschreitungen von Emissionsgrenzwerten, die ausnahmslos bei besonderen Betriebszuständen (An-/Abfahrbetrieb und Störungen von Anlagenkomponenten) kurzfristig auftraten.

**10. Die Bewertung der Emissionsgrenzwerte:**

Die für das Müllheizkraftwerk Kassel geltenden Grenzwerte wurden im bestimmungsgemäßen Betrieb grundsätzlich eingehalten. Vielfach wurden sie erheblich unterschritten.

Für Informationen sind die Mitarbeiter der Müllheizkraftwerk Kassel GmbH telefonisch unter 0561 782-4036 oder 782-4028 zu erreichen.

Weitere Informationsmöglichkeiten finden Sie auch auf unseren Internetseiten unter [www.mhkw-kassel.de](http://www.mhkw-kassel.de).

**Ihre**

*Müllheizkraftwerk Kassel GmbH*